



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),
Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1,
тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))**

Предписание № / 232 / 1 / 127 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 4 «Ромашка» г. Светлоград**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы
Островеерхова Сергея Владимировича № 232 от 05.12.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.12.2018 года по 18.12.2018 года
проведена плановая проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) капитаном
внутренней службы Р.Х. Султановым, зданий, помещений и территории Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 «Ромашка» г.
Светлоград, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г.
Светлоград, ул. Московская, 27

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Законным представителем Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 «Ромашка» г. Светлоград -
заведующим Хаустовой Надеждой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
	2.	3.	4.	5.
1	- В помещениях расположенных в здании детского сада установить по два дымовых пожарных ивещателя.	Пункт 14.3 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и	01.07.2019 г.	

		правила проектирования». Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2	- В здании детского сада провести замену пожарных извещателей средний срок службы, которых истек.	Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.07.2019 г.	
3	- Провести замену прибора приемно-контрольного который сможет обеспечить в случае возникновения пожара надлежащее выполнение своей функции (работы).	Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 9.2.5 НПБ 75-98; Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.07.2019 г.	
4	- На объекте хранить исполнительную, проектную документацию на монтаж, установки и системы противопожарной защиты объекта (на момент проведения проверки, исполнительная документация не была предоставлена).	Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;	01.07.2019 г.	
5	- Помещения склада расположенные на территории детского сада оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (на момент проведения проверки в помещениях склада отсутствуют дымовые пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели).	Пункт А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	01.07.2019 г.	

		<p>оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)</p>	
6	<p>- Провести обследование целостности конструкций наружной металлической пожарной лестницы.</p>	<p>Пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 2.1.16 ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;</p>	01.07.2019 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу
и Грачевскому району)
Султанов Руслан Хасипович



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):
Законный представитель Муниципального
казенного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида
№ 4 «Ромашка» г. Светлоград,
заведующий Хаустова Надежда Ивановна
18.12.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)



(Handwritten signature)

(подпись)