

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Ставропольскому краю в
Ипатовском районе

№ 1 _____ 356630 Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленина, 114 « 17 » января 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Рикота Л.И.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 "Ромашка"

356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Московская, 28
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1). ч.1 ст.24. Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", которым установлено следующее:

Так согласно пункта 2.8. санитарных правил Естественное и искусственное освещение в объектах должны соответствовать следующим требованиям:

- пп. 2.8.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам;
- пп. 2.8.5. система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

В нарушение указанных требований п.2.8. СП 2.4.3648-20, в 2 групповых помещениях: группе раннего возраста, подготовительной к школе группе, система общего освещения не обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В данных групповых установлены светильники с лампами накаливания, которые не могут обеспечить уровни искусственного освещения в помещениях, требуемых гигиеническим нормативам.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. В соответствии с требованиями пункта 2.8. СП 2.4.3648-20, в 2 групповых помещениях: группе раннего возраста, подготовительной к школе группе, обеспечить мероприятия по замене потолочных светильников с лампами накаливания, потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Срок устранения нарушений до «28» декабря 2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 "Ромашка", 356530, Ставропольский край, Петровский район г. Светлоград, ул. Московская, 28

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе,

по адресу: 356630 Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленина, 114,

тел./факс: тел.: (86542) 5-65-01, E-mail: ipat@26.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«28» декабря 2023г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю
в Ипатовском районе

(должность лица, составившего предписание)



Рикота Л. И.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» января 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

356530, Ставропольский край, Петровский район г. Светлоград ул. Московская, 28